

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Wykonanie ekspertyzy energetycznej transformatorów 15/0,4kV:

- Określenie sprawności i aktualnego stopnia obciążenia eksploatowanych transformatorów 15/0,4kV (młyny 1250kVA, 1600kVA, 1000kVA, magazyn zbożowy 1000kVA, 630kVA, płatkarnia 1000kVA, suszarnia gazowa 1000kVA, GSZ 800kVA).
- Dobór nowych transformatorów z wyliczeniem oszczędności wynikających ze sprawności i obciążenia.
- Dobór baterii kondensatorów dla Kotłowni Zakładowej.
- Analiza doboru taryfy zakupu energii elektrycznej dla Spółki.