

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Lp.	Nazwa stanowiska	Ilość obwodów zasilających do zaprojektowania	Moc zainstalowana
1.	Linia transportu mąki 1800	7	Przenośnik ślimakowy – 4 kW
			Dmuchawa rotacyjna - 7,5kW
			Podajnik śluzowy- 0,55kW
			Wentylator filtra- 0,55kW
			Czujnik poziomu
			Czujnik przepelnienia przenośnika ślimakowego
			Zasilanie 230V do sterownika filtra

Zakres:

1. Projekt elektryczny obwodów zasilania
2. Projekt blokad elektrycznych
3. Specyfikacja wyposażenia szaf sterowniczych (aparatura, wyłączniki tablicowe, sygnalizacja)